

Dęblin 2021.07.19.

GKP.0003.22.2021

Radny
Andrzej Kurowski
ul. Stężycka 50/21
08-530 Dęblin

dot. wniosku 185.2021

W odpowiedzi na złożony wniosek w sprawie odcinka kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie osiedla Wiślana informuję, że kanał został wybudowany z rur \varnothing 300 mm, przykanaliki z rur \varnothing 150 mm i jest włączony do sieci w ulicy Wiślanej o \varnothing 400 mm. Z uwagi na rzędne sieci w ulicy Wiślanej uzyskany spadek odcinka w osiedlu jest mniejszy, lecz wystarczający przy standardowych opadach deszczu. Przy każdych większych opadach deszczu czy występujących ostatnio deszczach nawalnych, odbiór wód deszczowych jest spowolniony, przez co tworzą się kałuże. Odcinek jest sprawny technicznie, czyszczony raz w roku sprzętem specjalnym WUKO.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro RM w/m
3. a/a

M.S. tel./81/ 8801 848
e-mail: drogi@um.deblin.pl

Z. up. Burmistrza Miasta

inż. Beata Amarowicz
Z-ca Burmistrza Miasta