

MIASTO DĘBLIN

08-530 Dęblin, ul. Rynek 12

tel. 81 88 30 001

fax. 81 88 01 911

RMI.271.6.2020

Dęblin, dnia 01.06.2020 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RMI.271.6.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg w os. Jagiellońskie w Dęblinie - ETAP IV i V

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.


1. Treść zapytania:

Prosimy o informację z jakich rur (materiał, średnica, SN, SDR) wykonane powinny być przykanaliki odprowadzające wody opadowe od wpustów deszczowych do studni rewizyjnych oraz do zestawów rozsączających? W opisie podane są rury DN 200 x 3,9 mm SN8, natomiast na rys. nr 8 branży sanitarnej podane są rury PE SDR17,6 DN 225 x 12,8 mm.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że należy zastosować rury zgodnie z opisem technicznym i rys. nr 5. Ponadto Zamawiający informuje, że na rys. nr 8 podany jest wymiar króćców studni.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

Sporządził:

inspektor ds. przetargów
Joanna Dudkowska

