

Dęblin, dnia 02.07.2020 r.

GKP.0003.7.2020

**Pan
Tomasz Bobrowski
Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp z o.o. w Dęblinie**

Dotyczy wniosku zarejestrowanego pod nr w rej. 137.2020

W załączeniu przesyłam wniosek Radnego Rady Miasta Dęblin – Pana Waldemara Chochowskiego w sprawie przerw w dostawie wody w sieci wodociągowej na terenie miasta podczas występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

O podjętych czynnościach proszę poinformować Zainteresowanego oraz tutejszy Urząd.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Waldemar Chochowski
Radny Rady Miasta Dęblin
3. Biuro Rady Miasta Dęblin
4. A/a

BURMISTRZ MIASTA

mgr Beata Siedlecka

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.

08-530 Dęblin, ul. Towarowa 2D
tel. 81 88 30 103, fax 81 88 01 851

NIP 716-25-15-927, REGON 432311323

Prezes
81 883 01 03

Sekretariat
81 883 01 03

**Zakład Usług
Komunalnych
i Mieszkaniowych**
81 883 25 50

**Dział Gospodarki
Mieszkaniowej**
81 883 36 55

**Biuro Obsługi
Klienta**
81 883 36 25

**Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne**
994

e-mail:
mzgg@mzgg.pl

www.mzgg.pl

Konto:
Bank PEKAO SA
I O/Dęblin
20124028581111
000033060936

Oferujemy usługi:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- transportowe
- wydawanie warunków technicznych
- wykonanie, konserwacja remonty instalacji wodno-kanalizacyjnych
- udrażnianie sieci i przyłączy kanalizacyjnych
- wykonanie pomiarów elektrycznych
- odbiór i transport odpadów komunalnych
- opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- zimowe utrzymanie dróg i chodników
- koszenie terenów zielonych
- zarządzanie i administrowanie lokalami

Sąd Rej. Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą
w Świdniku
VI Wydz. Gosp.
KRS 0000110247

Kapitał zakładowy
41 243 500,00 PLN

ZWiK-215 / /2020



Dęblin, ... 8. lipca 2020 r.

Pani Beata Siedlecka
Burmistrz Miasta Dęblin

BRM
08.07.2020
[Signature]

Odpowiadając na pismo z 2 lipca 2020 r. o znaku GMP.0003.7.2020, będące następstwem interpelacji Radnego Rady Miasta Dęblin – Pana Waldemara Chochowskiego, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie informuje, że przerwy w dostawie wody spowodowane są tzw. „zapadami napięcia” (zanikami napięcia) w sieci elektroenergetycznej zasilającej ujęcia wody. Prawdopodobną główną przyczyną zapadów napięcia są zwarcia występujące w systemie elektroenergetycznym. Wywołują one przepływ bardzo dużych prądów i w następstwie duże spadki napięć na impedancjach sieci zasilającej. Zapady napięcia są nieuniknionymi stanami pracy systemu, zależnymi od technicznej sprawności sieci zasilającej operatora (dostawcy energii elektrycznej).

Mając na względzie znaną Spółce potrzebę zminimalizowania uciążliwości związanych z przerwami w dostawie wody, rozpoczęto procedurę związaną z zakupem Systemu APZ, który umożliwi automatyczne załączanie innego źródła zasilania lub innej linii zasilającej ujęcie wody w energię elektryczną. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu Systemu APZ problem powinien zostać definitywnie zażegnany, a ewentualne braki wody nie będą uzależnione od zaburzeń w sieci energetycznej.

Jednocześnie wyjaśniamy, że w występujące obecnie (sporadycznie) krótkotrwałe przerwy w dostawie wody, powstające w wyniku zapadów napięcia, spowodowane są koniecznością dojazdu pracowników zmianowych z terenu oczyszczalni ścieków na teren ujęć wody, w celu załączenia innego źródła zasilania.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

1. Pan Waldemar Chochowski – Radny Rady Miasta Dęblin,
2. Biuro Rady Miasta Dęblin.

Sporządził: A. Czerski tel. 81 88 30 590

PREZES
[Signature]
mgr Tomasz Bobrowski