



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;  
http://psse.ryki.pis.gov.pl  
http://psse.ryki.nbip.pl



GMK  
16.02.2016

Ryki, dnia 10.02.2016 r.

ONS – HK.720/10/16

**OCENA  
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
Z WODOCIĄGU LOKALNEGO JEDNOSTKI WOJSKOWEJ DĘBLIN TWIERDZA  
ZA 2015 ROK**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015 poz. 139) oraz § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań:

Lp.	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	ONS-HK.81/18/15	WD/194/2015	23.02.2015 r.	Poradnia Psych. Pedag. Dęblin, ul. Podchorążych 8A
2.	ONS-HK.81/18/15	WD/195/2015	23.02.2015 r.	Blok mieszkalny Dęblin, ul. 15 PP Wilków 3A
3.	ONS-HK.81/41/15	WD/670/2015	15.06.2015 r.	Poradnia Psych. Pedag. Dęblin, ul. Podchorążych 8A

oceniając jakość wody z wodociągu lokalnego Jednostki Wojskowej Dęblin Twierdza pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

**UZASADNIENIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów monitoringowych wodociągu lokalnego JW. Dęblin Twierdza.

Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE W Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

W 2015 roku zanotowano w dwóch z pobranych próbek podwyższoną wartość mętności. Zanotowane przekroczenie w/w parametru nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia, jednak mogło wpływać na jakość organoleptyczną wody.

Po przeprowadzonych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych jakość wody uległa poprawie i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
Dłacewio  
Zuzana Dłacewio-Białucha

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. 41 Baza Lotnictwa Szkolnego Jednostka Wojskowa 4929  
ul. Brygady Pościgowej 5, 08-521 Dęblin
3. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15 PP Wilków 3,  
08-530 Dęblin
4. A/a