



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://psse.ryki.pis.gov.pl
http://psse.ryki.nbip.pl

W P Ł Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna
Urząd Miasta Dęblin

16.02.2016

L dz 1282/2016
Ilość załączników
podpis *Bocho*

GMK
16.02.2016

Ryki, dnia 10.02.2016 r.

ONS – HK.721/24/16

**OCENA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE
UJĘCIE WIŚLANA ZA 2015 ROK**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1412), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2015 poz. 139) oraz § 17 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań:

L.p	Numer protokołu	Numer sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
1.	ONS-HK.81/05/15	WD/63/2015	26.01.2015 r.	Sklep Tesco Dęblin, ul. Stężycka
2.	ONS-HK.81/64/15	WD/1002/2015	22.09.2015 r.	Internat WAM Dęblin ul. 15 PP Wilków 34A
3.	ONS-HK.81/64/15	WD/1003/2015	22.09.2015 r.	Zespół Szkół Zawodowych Dęblin ul. Wiślana 3B
4.	ONS-HK.81/78/15	WD/1237/2015	17.11.2015 r.	Stacja Uzdatniania Wody Dęblin ul. Stężyca 32-40
5.	ONS-HK.81/78/15	WD/1238/2015	17.11.2015 r.	Apteka Dęblin ul. Wiślana 33

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie – ujęcie Wiślana pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach pobrali próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze stałych punktów monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie – ujęcie Wiślana. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności WSSE W Lublinie, które posiada akredytację w zakresie

wykonywanych badań. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

W trakcie 2015 r. zanotowano trzykrotnie podwyższoną wartość mętności. Zanotowane przekroczenie w/w parametru nie stanowiło zagrożenia dla zdrowia, jednak mogło wpływać na jakość organoleptyczną wody.

Po przeprowadzonych przez administratora działaniach naprawczych woda dostarczana z przedmiotowego wodociągu spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).



Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 15PPWilków 3, 08-530 Dęblin
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a.