



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
http://pserryki.pis.gov.pl
http://pserryki.nbip.pl



*GMU
11.12.2018
Imiela*

Ryki, dnia 06.12.2018 r.

ONS – HK.721/393/18

OCENA CZĄSTKOWA

**JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE
JAGIELLOŃSKA**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017, poz.1261 z późn.zm.), art. 5, art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1152 z późn.zm.) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie:

Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
2722/11/2018/M/4	20.11.2018r.	Dęblin, ul. Jagiellońska25-27 Stacja Uzdatniania Wody
2722/11/2018/M/1 2722/11/2018/F/1		Dęblin, ul. Tysiąclecia 25 Szkoła Podstawowa nr 3
2722/11/2018/M/2 2722/11/2018/F/2		Dęblin, ul. Kowalskiego 20 Szkoła Podstawowa nr 4

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej pobrał próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w punktów wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska. Badania próbek wody zostały wykonane w Laboratorium JARS Sp. z o.o. w Legionowie. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry fizykochemiczne grupy A i parametry mikrobiologiczne grupy B.

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach
Grażyna Rybak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. A/a