



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
E-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<http://psse.ryki.pis.gov.pl>
<http://psse.ryki.nbip.pl>



gkp
22.02.2021
[Signature]

Ryki, dnia 18.02.2021 r.

ONS - HK.903.1.31.2021

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana za 2020 rok

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019 poz.59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2020 poz. 2028 z późn.zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana, pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana pobrano 2 próbki do badań mikrobiologicznych oraz 5 próbek do badań fizykochemicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, który posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował prowadzenie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z w/w wodociągu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła: 8 próbek do badań fizykochemicznych oraz 10 próbek do badań

mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice.


W trakcie 2020 r. odnotowano jednorazowo obecność bakterii gr. coli, w jednym z dwóch pobranych punktów, liczbie 4 jtk/100 ml. Administrator wodociągu przeprowadził działania naprawcze, po których wykonał ponowne badania wody z niniejszego punktu, które nie wykazały przekroczeń w/w parametru.

Również stwierdzano wielokrotnie podwyższone wartości związków żelaza wynoszące od 300 µg/l do 530 µg/l, związków manganu wahające się od 113 µg/l do 241 µg/l, oraz podwyższoną mętność wynoszącą 2,16 NTU – 3,83 NTU.

Prowadzone przez administratora działania naprawcze nie przynosiły pożądanych efektów, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach wydawał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Administrator wodociągu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w celu doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia w zakresie mętności żelaza, manganu i mętności zobowiązał się do podjęcia działań naprawczych, a w szczególności zwiększenie częstotliwości płukania odżelaziaczy oraz sieci.

Po przeprowadzonych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych jakość wody uległa poprawie, co potwierdzono przedstawionymi wynikami z badań wody, które wykazały, że na koniec 2020 r. woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

Grażyna Rybak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a