




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>



GLP
16.03.2021
[Signature]

Ryki, dnia 12.03.2021 r.

ONS – HK.903.1.98.2021

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE
WIŚLANA**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2021, poz.195), art. 5, art.12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2020 poz. 2028) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań, pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody, jak również w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie:

Nr protokołu	Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
ONS-HK.903.4.5.2021	WD/57/2021	02.03.2021 r.	Dęblin, ul. Wiślana 28 Lecznica dla zwierząt „ESKULAP”
	WD/58/2021		Dęblin, ul. Wiślana 33 Apteka
-	335085-500502		Dęblin, ul. Stężycka 37-39 Stacja Uzdatniania Wody
	335085-500503		Dęblin, ul. Wiślana 33 Apteka

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.


UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach w oparciu o podjęte czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody oraz działań prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu, stwierdza co następuje:

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej, zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w punktów wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dęblin ujęcie Wiślana.

Badania próbek wody pobrane w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, natomiast w ramach kontroli wewnętrznej przez AGROLAB Polska Sp. z o.o., ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry grupy B, zawartość związków żelaza i manganu.

Przeprowadzone analizy próbek pobranych w ramach nadzoru sanitarnego wykazały w jednej z dwóch pobranych próbek obecność bakterii gr. coli w ilości 1 jtk/100 ml. Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę stopień stwierdzonego przekroczenia w/w parametru uznano, iż nie stanowi ono problemu zdrowotnego, jednak polecono podjęcie stosownych działań naprawczych. Administrator wodociągu po przeprowadzonych działaniach, przedstawił raporty z badań wody, które potwierdziły, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

POWIATOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Dęblinie

Grażyna Szpak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. A/a