



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@psanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

W P L Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna
Urząd Miasta Dęblin

05.06.2023

L. dz. 5491/2023
Ilość załączników
podpis *RW*

GH
02.06.2023

Ryki, dnia 02.06.2023 r.

ONS - HK.903.137.2023

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE
UJĘCIE JAGIELLOŃSKA**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023, poz.338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2020 poz. 2028 z późn.zm.) oraz § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionym protokole poboru próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz sprawozdań z ich badań:

Nr protokołu	Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
ONS-HK.903.137.2023	WD/471/2023	22.05.2023 r.	Dęblin, ul. Jagiellońska 25- 27 Stacja Uzdatniania Wody
	WD/472/2023		Dęblin, ul. Kowalskiego 20 Szkoła Podstawowa
	WD/473/2023		Dęblin, ul 1 Maja 3 Szkoła Podstawowa

oceniając jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska pod względem zgodności jej jakości z wymaganiami

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

Po przeprowadzeniu działań naprawczych prowadzonych przez administratora-Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego, zostały pobrane próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w punktów wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska.

Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologiczne grupy B.

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Tym samym, obowiązki nałożone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach decyzją nr ONS-HK.9012.25.2023 z dnia 27.04.2023 r. uznaje się za wykonane.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach

Grażyna Rybak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. A/a

Do wiadomości:

1. Sekcja BŻŻ PSSE Ryki
2. Sekcja PEp PSSE Ryki
3. Stanowisko HD i M PSSE Ryki