



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@sanepid.gov.pl;
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>



Ryki, dnia 15.09.2023 r.

ONS- HK.903.211.2023

**OCENA CZĄSTKOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE
WIŚLANA**

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023, poz.338),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2020 poz. 2028 z późn.zm.),
- § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionym protokole poboru próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz sprawozdań z ich badań

Nr protokołu	Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
ONS-HK.903.211.2023	DL-OBF.9052.2.798.2023	11.09.2023 r.	Dęblin, ul. Stężycka 32-40 Stacja Uzdatniania Wody
	DL-OBF.9052.2.799.2023		Dęblin, ul. Wiślana 58 Restauracja „EWEX”
	DL-OBF.9052.2.800.2023		Dęblin, ul. Stężycka 11 NZOZ

stwierdza

że w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych grupy B, woda dostarczana przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych przez administratora wodociągu Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin, w związku z wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach decyzją nr ONS-HK.9012.46.2023 z dnia 08.08.2023r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu, zostały pobrane próby wody w ramach nadzoru sanitarnego z w/w punktów.

Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologiczne grupy B.

Przeprowadzone analizy próbek wykazały, podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów po 72 godz. inkubacji w temp. 22°C wynoszącą 150 jtk/1 ml w wodzie podawanej do sieci oraz 240 jtk/1 ml w wodzie w jednym z badanych punktów na sieci. Tym samym działania naprawcze prowadzone przez administratora wodociągu nie doprowadziły jakości wody do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W dalszym ciągu, obowiązuje decyzja Nr ONS-HK.9012.46.2023 z dnia 08.08.2023r., stwierdzająca warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z niniejszego wodociągu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach


Grażyna Rybak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. A/a