

Dęblin, dnia 29.08.2019 r.

RMI.271.13.2019

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RMI.271.13.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”.

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

Proszę o wyjaśnienie:

w przedmiarze sanitarnym od poz. 137 do poz. 145 przy wykonaniu rurociągów chłodniczych jm. podana jest w kg. a powinna w metrach, (jeżeli będzie w m. to będzie taka sama ilość jak izolacje tych rur), prosimy o sprostowanie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do obliczenia ceny oferty – załącznik nr 10 do SIWZ.” W związku z powyższym do wyceny należy przyjąć długość rurociągów chłodniczych zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Treść zapytania:

W dokumentacji brak projektu pochylni dla niepełnosprawnych, jest tylko schemat poglądowy, za mało danych do wyceny pochylni (z jakiego materiału słupki, prog i prowadnice do krat ażurowych).

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 2.6.16. części opisowej dokumentacji projektowej, w branży architektoniczno-konstrukcyjnej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ została opisana wymiana pochylni dla niepełnosprawnych. W wyżej wymienionym opisie technicznym pochylni dla niepełnosprawnych Projektant wskazuje, że „...projektuje się montaż systemowej pochylni stalowej. Elementy stalowe pochylni powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Spoczniki i pochylnie wykonane z krat ażurowych.” Zamawiający jednocześnie informuje, że nie dysponuje

innym, odrębnym opracowaniem technicznym dotyczącym wymiany pochylni dla niepełnosprawnych.