

RMI.271.6.2013

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

Proszę o zapewnienie, że remont elewacji nie wchodzi w zakres przetargu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu elewacji budynku.

2. Treść zapytania:

Czy parapety z blachy powlekanej mają być wykonane w ilości 19 m² tak jak podane w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że parapety mają być wykonane zgodnie ze SIWZ.

3. Treść zapytania:

Czy po skuciu części gzymsu tak jak to widać na rysunku nr 9 dokumentacji projektowej należy go uzupełnić tynkiem cem-wapiennym czy pozostawić niewykończony?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że po skuciu części gzymsu należy go uzupełnić tynkiem cementowo – wapiennym.

4. Treść zapytania:

Czy kontrłaty wiatroizolacja i łączenie dachu ma być nowe na całej powierzchni dachu czy nowe łaty tylko na przedłużeniu dachu a na pozostałej części mają zostać stare łaty?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że kontrłaty i łaty mają być nowe na przedłużeniu dachu a na pozostałej części ewentualne uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych elementów.

5. Treść zapytania:

Jak mają być wykończone nowe krokwie na części widocznej dachu od zewnątrz, pozostają nie wykończone, czy może mają być strugane a u góry na nich ma być nabita podbitka czy może w późniejszym czasie zostanie wykonana podbitka od spodu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie obejmuje wykończenia nowych krokwie na części widocznej dachu od zewnątrz oraz wykonania podbitki.

6. Treść zapytania:

Proszę o zapewnienie że, remont kominów nie wchodzi w zakres przetargu.

Wyjaśnienie:


Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje remontu kominów.

7. Treść zapytania:

Proszę o zapewnienie, że stara konstrukcja dachu nie wymaga impregnacji przeciwko grzybom i owadom i pozostaje nie impregnowana?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że starą konstrukcję dachu należy zaimpregnować środkami przeciwko grzybom oraz owadom.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk

