



Dęblin, dnia 22.08.2012 r.

271.1/JRP/OP/HR/2012

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje o wpłynięciu wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej na terenie miasta Dęblin w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin” oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji pozwolenie na budowę obejmującej przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenie na budowę obejmującą cały zakres przedmiotu zamówienia. Pozwolenie to zostanie przekazane Wykonawcy wraz z dokumentacją projektową po podpisaniu umowy na realizację zadania.

2. Treść zapytania:

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującej przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający posiada prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach obejmującą przedmiot zamówienia. Decyzja ta zostanie przekazana Wykonawcy wraz z dokumentacją projektową po podpisaniu umowy na realizację zadania.

3. Treść zapytania:

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji pozwolenie wodno-prawne obejmującej przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenie wodno-prawne obejmującą przedmiot zamówienia. Decyzja ta zostanie przekazana Wykonawcy wraz z dokumentacją projektową po podpisaniu umowy na realizację zadania.

4. Treść zapytania:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zgodnie z Art. 83 ust 1 i Art. 84 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 j.t.), uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i krzewów oraz pokrycie opłat administracyjnych z tytułu wycinki znajduje się po stronie Zamawiającego, jako posiadacza nieruchomości.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew i krzewów podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Treść zapytania:

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ aktualnej inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.

Wyjaśnienia treści SIWZ

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz magistrali i sieci wodociągowej na terenie miasta Dęblin”
w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko



Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie przewiduje konieczności wycinki drzew i krzewów podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Treść zapytania:

W § 7. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.2011.8.31), przewiduje się możliwość pozostawienia w ziemi rur azbestowo-cementowych „w przypadku, gdy ich usytuowanie nie naraża na kontakt z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych, w szczególności gdy rury azbestowo-cementowe są położone poniżej użytkowanych instalacji”. Zamawiający przewiduje wymianę rur azbestowo-cementowych metodą krakingu, której technologia zakłada rozkruszenie i wprowadzenie w ich miejsce nowej rury przewodowej wykonanej z rur PE, co jest niezgodne z cytowanym wyżej rozporządzeniem. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz określenie technologii wykonania prac.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że przy wymianie sieci wodociągowej należy zastosować technologię określoną w dokumentacji projektowej.

7. Treść zapytania:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie części sieci kanalizacji podciśnieniowej metodą przewiertu sterowanego?

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że Zamawiający nie dopuszcza wykonania odcinków kanalizacji podciśnieniowej metodą przewiertu sterowanego.

8. Treść zapytania:

Czy zakres postępowania przetargowego obejmuje wykonanie zasilania elektrycznego studni z zasuwami o napędzie elektrycznym.

Wyjaśnienie:

W odpowiedzi na zapytanie informuję, że zakres postępowania przetargowego nie obejmuje wykonania zasilania elektrycznego studni z zasuwami o napędzie elektrycznym. Zasilenie to Zamawiający wykona we własnym zakresie.