

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

Czy nawierzchnia z kostki granitowej wokół schodów wchodzi w zakres postępowania przetargowego?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z projektem budowlanym plac poniżej schodów wykonany z kostki brukowej z obrzeżami nie wchodzi w zakres postępowania przetargowego.

2. Treść zapytania:

Brak w przedmiarach wykonania fundamentów betonu C20/25 pod schody w ilości ok. 4,0 m³. Czy należy je doliczyć do wyceny?

Wyjaśnienie:

Do wyceny oferty należy przyjąć wykonanie fundamentów pod schody. Zgodnie z zapisami punktu 3.3 SIWZ przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do obliczania ceny oferty. Wszelkie wątpliwości związane z przedmiarem należy rozstrzygać biorąc za podstawę dokumentację projektową, kolejność i technologię wykonania robót, praktykę i doświadczenie wykonawcze Wykonawcy oraz należytą staranność w przygotowaniu oferty.

3. Treść zapytania:

Brak w przedmiarach wykonania schodów żelbetowych z betonu C20/25 na gruncie około 4,60 m³. Czy należy je doliczyć do wyceny?

Wyjaśnienie:

Do wyceny oferty należy przyjąć wykonanie schodów żelbetowych. Zgodnie z zapisami punktu 3.3 SIWZ przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do obliczania ceny oferty. Wszelkie wątpliwości związane z przedmiarem należy rozstrzygać biorąc za podstawę dokumentację projektową, kolejność i technologię wykonania robót, praktykę i doświadczenie wykonawcze Wykonawcy oraz należytą staranność w przygotowaniu oferty.

4. Treść zapytania:

Czy litery na tablicach pamiątkowych mają być wykonane na wzór liter na odnalezionych tablicach pamiątkowych na których jest czcionka przedwojenna jeśli tak to litery będą kute w kamieniu czy może być czcionka zbliżona ale komputerowa i wtedy będą litery piaskowane.

Wyjaśnienie:

Litery na tablicach należy wykonać na wzór liter na odnalezionych tablicach pamiątkowych, należy zachować rodzaj czcionki, litery kute.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Włodarczyk